

DSXT – DSXA – DSXV: Moduli per acquisizione analogica

Protocollo Modbus RTU - Rev.1.0

1. Funzioni implementate

03	Read Holding Registers
04	Read Input Registers
16	Preset Multiple Registers

2. Tabella registri

N.B.: Indirizzo Registro Modbus = N. Registro-1

Registro	DSXT1	DSXA1 / DSXV1	Tipo
1	Temperatura sonda 1	A / V canale 1	R
2	Temperatura sonda 2	A / V canale 2	R
3	0 = Unused	0 = Unused	R
4	0 = Unused	0 = Unused	R
5	Canali visibili (1÷2)	Canali visibili (1÷2)	R/W
6	Tipo modulo: 1 = T in sedicesimi 2 = T in decimi	Tipo modulo (read only) 3 = DSXA1 4 = DSXV1	R/W
7	0 = Unused	Fondo scala canale 1	R/W
8	0 = Unused	Fondo scala canale 2	R/W
9	Correzione T sonda 1 < 100 sottrae > 100 somma	0 = Unused	R/W
10	Correzione T sonda 2 < 100 sottrae > 100 somma	0 = Unused	R/W